


RÜB 8210
V_{alt/neu} = 58/68 m³
W_{sp} = 293,94 m ü. NN



2.80

30 90 30 1.00 30

Abdeckungen KL D, fagwasserdicht
1,00 x 1,00 m i. L., Edelstahl V2A

296.89 296.88

60 cm Schottertragschicht 0/45
Lagenweise Auffüllung mit verdichtungsfähigem Material
(Siebschutt bzw. verbessertes Aushubmaterial)

1:1.5

Best. Gelände

2 x Leerrohre DN 110
für Strom + Steuerung
Be- und Entlüftung
2 x DN 150 PVC

Quersteife HEB 300

294.75

UKD 294.45

Spundwand L. 602

32.5

30

1:1.5

2.83-2.16

Notumlaufleitung
DN 200

Messleitung
DN 200

292.38

291.76

292.05

Gürtung HEB 300

294.20

Aushuttschle 290.50

20 30 2.20 30 20

2.80

DN 700 SB best.

Nach Herstellung Bodenplatte
bis Verbau ausbetonieren

 Bestand
 Planung
 Abbruch

ERGÄNZUNGEN	DATUM	NR.

BAUHERR:

Gemeinde Berglen
Beethovenstraße 14-20
73663 Berglen



ANERKANT
DER BAUHERR:

PROJEKT:	Umbau RÜB 8210 Spechtshof und Neubau Mess- und Drosselschacht
----------	--

PLANUNGSSTAND: GENEHMIGUNG 2020

PLANBEZEICHNUNG: **Schnitte A-A / B-B / C-C**
RÜB 8210 / Mess- und Drosselschacht

PROJ. NR.: 2295	MASSSTAB: 1:50	PLANGRÖSSE: 78 x 59
PLAN NR.: 2295-351	GEZEICHNET: Ceko	GEPRÜFT: Rebmann
PROGRAMM: ACAD	PFAD / DATEI: Projekte/2295/CAD/300	

		Riker + Rebmann
BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG VERKEHRSANLAGEN WASSERVERSORGUNG ABWASSERBESEITIGUNG ZERTIFIZIERTE KANALSANIERUNGSBERATUNG PROJEKTMANAGEMENT		
RIKER + REBMANNS BERATENDE INGENIEUR-PartG mbB D-71540 MURRHART NÄGELESTRASSE 2 TEL.: 07192/935598-0 FAX.: 07192/93559-19 E-MAIL: INGENIEURE@RIKER-REBMANND.E		
DATUM: 06.07.2020	GEFERTIGT: 