

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/747/2021	Az.: 815.51
Datum der Sitzung 26.10.2021	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



## Sanierung Gelindquelle Steinach

Die Quelfassung mit Speicherbauwerk der Gelindquelle in Steinach ist stark in die Jahre gekommen (Baujahr vermutlich 1902) und dringend sanierungsbedürftig. Das Bauwerk weist Undichtigkeiten, der Bau entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und die Zugänge im Außenbereich durch kippende Böschungssicherungen stark gefährdet.

Die Gelindquelle in Steinach diente früher als Wasserhochbehälter zur Versorgung des Teילות Steinach. Dementsprechend groß ist das Wasserspeichervolumen mit ca. 47 m<sup>3</sup> dimensioniert. Seit dem Bau des Hochbehälters Buchs in Steinach ist dieses große Speichervolumen nicht mehr notwendig. Aufgrund der Topographie ist ein Abriss des bestehenden Bauwerks wirtschaftlich nicht sinnvoll. Es wären enorme Abgrabungen mit anschließenden Hangsicherungsmaßnahmen notwendig. Stattdessen soll das Gebäude an der Decke geöffnet, ein PE-Quellsammelschacht (PE = Polyethylen-Kunststoff) installiert, das restliche Gebäudevolumen verfüllt und anschließend der Zugang zum Quellschacht erneuert werden.

Das Ingenieurbüro Riker+Rebmann rechnet mit Gesamtkosten für diese Maßnahme in Höhe von ca. 80.000,00 € netto.

Die Auftragserteilung der Arbeiten erfolgt mittels freihändiger Vergabe, d.h. es werden mindestens drei Unternehmen gezielt zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Die Angebote müssen bis zum 19.10.2021 eingereicht werden, die Wertung der Angebote wird dem Gemeinderat als Tischvorlage nachgereicht.

### Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

**Einnahmen:**  
 einmalig: €  
 laufend: €/jährlich;  
Laufzeit: Jahre

**Ausgaben:**  
 einmalig: ca. 80.000,00 € netto  
 laufend: €/jährlich;  
Laufzeit: Jahre  
• davon Sachkosten: €  
• davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter  
Produktsachkonto:  
53300000 – 78720000/102;  
Höhe: 75.000,00 €

für die den Haushaltsansatz übersteigenden Kosten i.H.v. 5.000,00 € er-  
folgt die Finanzierung über das Produktsachkonto:  
53300000 – 78720000/003 „Sanierung Wasserleitung Jasminstraße“

### **B e s c h l u s s v o r s c h l a g :**

**Der Gemeinderat beschließt die Sanierung der Gelindquelle und die Vergabe der Ar-  
beiten an den wirtschaftlichsten Bieter gemäß der Tischvorlage.**

Verteiler:

1 x Kämmerei