



REMS-MURR-KREIS

Landratsamt Rems-Murr-Kreis · Postfach 1413 · 71328 Waiblingen

BaurechtsamtGemeindeverwaltungsverband Winnenden
Postfach 280

71361 Winnenden

Stadt Winnenden			
I	10	14	60
		GWV	ZAB
II	40	50	65
	BfB	BfU	Sfl
Eing. 12. Aug. 2016			
III	20	210	23
	32	Sta	
SW			

Dienstgebäude
Stuttgarter Straße 110
Waiblingen**Auskunft erteilt**
Herr Ruppert
Telefon 07151 501-2340
Telefax 07151 501-2482
m.ruppert@rems-murr-kreis.de**Zimmer**
316**Unser Zeichen**
30-Baupl16/104-30**Ihre Nachricht vom/Zeichen**

14.07.2016 / 60-Reig

Datum
09.08.2016**Flächennutzungsplan 2000-2015, 9. Änderung****Ergänzung der Stellungnahme vom 28.07.2016****Fristablauf für die Stellungnahme am 01.09.2016**Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Wenke,

vielen Dank für die telefonische Rückmeldung am 09.08.2016 zur Fachstellungnahme des Umweltschutzamtes, Fachbereich Kommunale Abwasserbeseitigung in der „keine Bedenken“ geäußert wurden. Dahingegen wurde vom Fachbereich Kommunale Abwasserbeseitigung in unserer Stellungnahme vom 20.04.2016 zum Bebauungsplan „Sondergebiet RMK – Parkplatzerweiterung II“ Stellung genommen zur Wasserdurchlässigkeit der Befestigung der Stellplätze, zur Abflussminimierung und einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Nach interner Rücksprache mit dem Fachbereich Kommunale Abwasserbeseitigung und auch im Hinblick auf die Auslegung des Bebauungsplans, wird unsere Stellungnahme zur 9. Änderung des FNP 2000-2015, Amt für Umweltschutz, Kommunale Abwasserbeseitigung wie folgt neu gefasst:

„Das anfallende, mit Stäuben und Reifenabrieb verschmutzte Regenwasser, ist breitflächig über die belebte Bodenzone abzuleiten. Es ist darauf zu achten, dass der Abfluss nicht den natürlichen Abfluss (Q_{krit}) von 15 l/(s*ha) überschreitet. Dafür sollte eine entsprechend große Rückhaltungmulde mit Drosselschacht vorgesehen werden. So wird sichergestellt, dass ausreichendes Retentionsvolumen vorhanden ist und Regenereignisse gepuffert abgeleitet werden, ohne die Hochwassersituation weiter zu verschärfen.“

Telefon
07151 501-0**Allgemeine Sprechzeiten**
Mo. - Fr. 8:30 - 12:00 Uhr
Do. Nachm. 13:30 - 18:00 Uhr**Bankverbindung**
Kreissparkasse Waiblingen
IBAN DE29 6025 0010 0000 2000 37
BIC SOLADES1WBN**VVS-Anschluss**
Bushaltestelle Bahnhof**Internet**
www.rems-murr-kreis.de

Mit freundlichen Grüßen

S. Voigt

Geprüftes
Umweltmanagement
Reg.Nr. D-175-0002