

**Tischvorlage zur Vorlage SV/285/2017
Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa
Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und
Kostenfortschreibung**

1. Elektroinstallation

Bei der Sachverständigenabnahme der Brandmeldeanlage wurden zusätzliche Anforderungen formuliert, die in der Ausführungsplanung so nicht vorgesehen waren. Es musste eine Abschaltvorrichtung für die Audioanlage vorgesehen werden, zusätzliche Alarmsirenen wurden gefordert und der Rauchmelder in der Vereinsküche musste gegen einen Temperatursensor getauscht werden.

Die Nachtragsforderung der Fa. Schlotz, Schorndorf, ist fachtechnisch durch das Elektroingenieurbüro Vetter geprüft und beläuft sich auf 1.438,96 € brutto (s. Anlage 4).

2. Elektroinstallation

Durch die Einführung einer Gebäudeleittechnik für die neue Sporthalle mit Mensa entstand ein zusätzlicher Programmieraufwand. Die Status- und Störmeldungen der Gewerke Sanitär, Heizung und Lüftungstechnik mussten einprogrammiert werden.

Die Nachtragsforderung der Fa. Schlotz, Schorndorf, ist fachtechnisch durch das Elektroingenieurbüro Vetter geprüft und beläuft sich abzüglich einer Spende zugunsten des Schul- und Vereinssports in Höhe von 2.000,- € brutto auf 951,19 € brutto (s. Anlage 5).

B e s c h l u s s v o r s c h l a g:

Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge

- **Elektroinstallation, Fa. Schlotz, Schorndorf, mit 1.438,96 € brutto sowie**
- **Elektroinstallation, Fa. Schlotz, Schorndorf, mit 951,19 € brutto**

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.

Verteiler:

1 x Bürgermeister
1 x Technische Verwaltung